Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 11-003591-PR03

(GAS-A01-05-de-01)

als Erweiterung zur Gutachtlichen Stellungnahme 11-003591-PR02 vom 19. Oktober 2012

Auftraggeber	Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG August-Winkhaus-Str. 31 48291 Telgte Deutschland

Durch Winkhaus freigegeben für:
DOMEL Sp. z o.o.
ul. Akademicka 4
18-400 Łomża
Rydzyna, 09.04.2018

Produkt	einbruchhemmende 1 flg. Fenster mit Parallelabstellung
Bezeichnung	Winkhaus activPilot Comfort PADK / PAD(M) / PAS
Außenmaß (B x H)	unterschiedlich
(Rahmen) Material	verschiedene Profilsysteme siehe Typenliste
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	Parallelabstellfenster (PADK / PAD(M) / PAS)
Verglasung	Klasse P4 A nach DIN EN 356
Beschläge	activPilot Comfort PADK, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG mit mindestens 9 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Secu 100, Hoppe
Besonderheiten	Klasse 2 in Parallelabstellung und geschlossener Position

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011

RC 2 / RC 2N*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
18.09.2013

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme 11-003591-PR02 vom 19. Oktober 2012

Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Seite 1 bis 90

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 95 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (90 Seiten)

DOMEL OKNA I DRZWI

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAP-ZE-2288.00
DGA-IS-4285-00

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-11349-01-00
D-ZM-11349-01-00

Durch Winkhaus freigegeben für:
DOMEL Sp. z o.o.
ul. Akademicka 4
18-400 Łomża
Rydzyna, 09.04.2018

Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einflügelige Fensterelemente PADK / PAD aus Kunststoff nach DIN EN 1627 : 2011 in der RC 2 in verschiedenen Profilsystemen mit Mitteldichtung	Ausführung einbruchhemmender einflügeliger Fensterelemente in verschiedenen Abmessungen gemäß Anlage 1 Mehrteilige Elemente mit festem Pfosten und / oder Kämpfer. Unterschiedliche Profile mit Mitteldichtung aus den Systemen (siehe Anlage 1): Aluplast Ideal 5000 Aluplast Ideal 8000 Gealan S 7000 (MD) Gealan 7000 IQ Plus Gealan S 9000 Inoutic Prestige MD Inoutic Prestige MD Passivhaus Inoutic Eforte MD Kömmerling InVitra? Profine KBE 70 MD Profine KBE 88+ Profine Kömmerling EuroFutur MD Profine Kömmerling 88+ Profine Trocal InnoNova_70.M5 Profine Trocal 88+ REHAU Brillant MD REHAU GENEO MD Salamander Streamline 3D (76) Salamander MD 76 Salamander Blue Evolution Schüco SI 82 Schüco Corona CT 70 VEKA Softline 82 VEKA Alphaline 90 MD VEKA Softline 70 MD WERU Vario/VarioSupreme	Gutachtliche Stellungnahme 11-003591-PR02 vom 19. Oktober 2012

Ende der Typenliste.