KLASSIFIZIERUNG VON EIGENSCHAFTEN MLTB-3456-2020- Kapitel I

MOBILNE laboratorium

Notified body NB 2189

Für Voruntersuchungen (ITT) nach der Norm PN-EN 14351-1+A2:2016
Bewertung der Leistung anhand einer Prüfung, einer Berechnung, von Wertetabellen.

Auftraggeber: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Produkt: Einflügelige Fenster; Hauptprofile: Aluminiumprofilen mit Polyamid Wärmesperre


System:

Aluprof MB70 / Domel DM70S

Handelsname:

MaxView

Die Ergebnisse der Prüfung sind in den Prüfberichten, die im Auftrag unter der Nummer MLTB-3456-2020 registriert sind enthalten.

Prüfmethoden:	Luftdurchlässigkeit PN-EN 1026	Wasserfestigkeit PN-EN 1027	Windbeständigkeit PN-EN 12211	Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen PN-EN 14609	Bedienungskräfte PN-EN 12046-1
Klassifizierungsnormen:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Schwellwert	PN-EN 13115
Produkttyp (B x H mm)  1231 x 1480	**4**	**E1650**	**C4**	**350 N**	**Klasse 1**
Bemerkungen: Umschlag Fensterbeschläge Romb.					

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

1) Bewertung der Leistung ausgeführt durch — *Leiter des Labors Mścichowski Adam*
2) Prüfung ausgeführt durch — *Leitender Techniker Domański Adam*, *Assistent Techniker Kowzan Artur*

14-01-2020, Wałbrzych

Der Termin der Kontrollprüfungen innerhalb der FPC (ZKP): 14-01-2021

Der Voruntersuchungen (ITT) gelten bis zum Zeitpunkt der Veränderungen der Bauart des Fensters und Außentür, des Rohmaterials oder Zulieferers der Komponenten oder der Produktionsprozesse, die einen oder mehrere der Merkmale wesentlich beeinflussen würden. In Übereinstimmung mit PN-EN 14351-1+A2:2016 Punkt 7.5 Die ständige Überwachung, Bewertung und Genehmigung von FPC, Der Hersteller führt eine Bewertung des FPC mit aktuellen Forschungs und Prüfung der Kontrolle des fertigen Produktes. Prüfungen durchgeführt in Übereinstimmung mit dem Plan von Studien bestätigen die gleichen Eigenschaften für unsere Produkte, so dass Produkte getestet Erstprüfung (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl

Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189

WINDOOR TESTER

Simpla Faktor