KLASSIFIZIERUNG VON EIGENSCHAFTEN MLTB-3488-2020- Kapitel I

für Kontrollprüfungen (FPC) nach der Norm PN-EN 14351-1+A2:2016
(außerhalb des Geltungsbereichs der Akkreditierung)

Auftraggeber: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża


Produkt: Einflügelige Fenster; Hauptprofile: Aluminiumprofilen mit Polyamid Wärmesperre

System:

Aluprof MB 70

Die Ergebnisse der Prüfung sind in den Prüfberichten, die im Auftrag unter der Nummer MLTB-3488-2020 registriert sind enthalten.

Prüfmethoden:	Luftdurchlässigkeit PN-EN 1026	Wasserfestigkeit PN-EN 1027	Windbeständigkeit PN-EN 12211	Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen PN-EN 14609

Klassifizierungsnormen:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Schwellwert
Produkttyp (B x H mm)  1231 x 1480	**4**	**8A**	**C4**	**350 N**
Bemerkungen: Umschlag Fensterbeschläge Romb.				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
Leiter des Labors Mścichowski Adam

13-01-2020, Łomża

Der Termin der Kontrollprüfungen innerhalb der FPC (ZKP): 13-01-2021

Der Voruntersuchungen (ITT) gelten bis zum Zeitpunkt der Veränderungen der Bauart des Fensters und Außentür, des Rohmaterials oder Zulieferers der Komponenten oder der Produktionsprozesse, die einen oder mehrere der Merkmale wesentlich beeinflussen würden. In Übereinstimmung mit PN-EN 14351-1+A2:2016 Punkt 7.5 Die ständige Überwachung, Bewertung und Genehmigung von FPC, Der Hersteller führt eine Bewertung des FPC mit aktuellen Forschungs und Prüfung der Kontrolle des fertigen Produktes. Prüfungen durchgeführt in Übereinstimmung mit dem Plan von Studien bestätigen die gleichen Eigenschaften für unsere Produkte, so dass Produkte getestet Erstprüfung (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl

Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189